



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AЖ03.B.00255/21

Серия **RU** № **0236490**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 430001, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, дом 3Б, строение 1, телефон: +78342482769, адрес электронной почты: info@icopticenergo.ru. Регистрационный номер RA.RU.11AЖ03 от 26.09.2016

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Кабельный завод ПРОМЭКО», ОГРН: 1175476076214. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 630001, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Сухарная, дом 35, корпус 11 помещение 26,27. Телефон: (383) 363-02-02, доб. 187, 252; адрес электронной почты: chernyak@promeco.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Кабельный завод ПРОМЭКО». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 630001, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Сухарная, дом 35, корпус 11 помещение 26,27

ПРОДУКЦИЯ Кабели контрольные, с медными жилами, с экраном и без экрана, с числом жил 4, 5, 7 для сечений 1,5 и 2,5 мм² и с числом жил 4, 7 для сечений 4 и 6 мм², на номинальное переменное напряжение до 660 В частотой до 100 Гц или постоянное напряжение до 1000 В, марок: см. Приложение 1, бланк № 0686277. Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ 27.32.13-003-16301270-2019 «Кабели контрольные с пластмассовой изоляцией. Технические условия». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний № 44С-2021 от 24.02.2021, № 45С-2021 от 24.02.2021 Испытательного центра кабельной продукции Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго», RA.RU.21КБ29; акта о результатах анализа состояния производства № 308/ТС/20 от 26.02.2021 органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго», RA.RU.11AЖ03. Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: пп. 1.3, 1.4, 2.4.1-2.4.5, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.4, 2.5.5, 2.6.1, 6.1 и разделы 6-8 ГОСТ 26411-85 «Кабели контрольные. Общие технические условия»; пп. 2.2, 2.3, 2.3.а, 2.5, 2.6, 2.10, 2.13-2.15, 2.18, 5.1 и разделы 5-7 ГОСТ 1508-78 «Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией. Технические условия»; пп. 5.3, 5.4, 5.6, 5.8, 5.9 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». Срок службы кабелей не менее 15 лет и не менее 25 лет при прокладке в помещениях, туннелях и каналах. Условия хранения кабелей должны соответствовать группе ОЖ4 по ГОСТ 15150-69.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 04.03.2021

ПО 03.03.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Т.И.И.
(подпись)
И.И.И.
(подпись)



Бобровская Тамара Владимировна
(Ф.И.О.)

Исаева Ольга Васильевна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.AЖ03.B.00255/21

Серия RU № 0686277

Приложение 1

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
8544 49 910 8	Кабели контрольные, с медными жилами, с экраном и без экрана, с числом жил 4, 5, 7 для сечений 1,5 и 2,5 мм² и с числом жил 4, 7 для сечений 4 и 6 мм², на номинальное переменное напряжение до 660 В частотой до 100 Гц или постоянное напряжение до 1000 В, марок: КВВГнг(A)-LS, КВВГнг(A)-FRLS, КВВГЭнг(A)-LS, КВВГЭнг(A)-FRLS - с изоляцией и наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо-газовыделением, в том числе огнестойкие; КВВГнг(A)-LSLTx, КВВГнг(A)-FRLSLTx, КВВГЭнг(A)-LSLTx, КВВГЭнг(A)-FRLSLTx - с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с низкой токсичностью продуктов горения, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо-газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, в том числе огнестойкие.	ТУ 27.32.13-003-16301270-2019 «Кабели контрольные с пластмассовой изоляцией. Технические условия»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))
(подпись)
(подпись)Бобровская Тамара Владимировна
(Ф.И.О.)Исаева Ольга Васильевна
(Ф.И.О.)